



Vaillant GmbH

CH- 8953 Dietikon
 ww.vaillant.ch

Tel. 044 / 744 29 19
 info@vaillant.ch



Vaillant GmbH

CH- 1752 Villars- sur- Glâne

Tel. 026 / 409 72 10
 romandie@vaillant.ch

Standardschema

Text	Pfad	Text	Pfad
Systemschema 1 Konfiguration VR-70 -			
1 Gas Wandheizkessel VC/NVCW ecoTEC plus 5-5	40		
2 Heizungspumpe intern			
2a ext. Heizungspumpe FBH/RAD	47		
10 Thermostatenventil RAD			
13 Zentralregelung multiMATIC-700 wird im Heizgerät eingebaut oder als FBG	46		
16 Ausserfühler 9535 DCF 3-Aderig	44		
17 Vorlauffühler intern	44		
17a Hauptvorlauffühler VR-10	44		
19a Sicherheitsthermostat FBH			
30 Schwerkraftbremse / Rückschlagventil	45		
31 Drosselventil			
32 internes / ext. Überströmventil			
38 internes Umschaltventil			
45 Hydraulische Weiche			
52 Raumtemperatur gesteuertes FBH Ventil			
53 Schmutzventil / Schlammabscheider			
55 Absperrventil / Kugelhahn			
56 Füll- / Entleerventil / Kappenventil			
57 Entlüftungsventil			

L1	L2	L3
L	N	⊕
1	2	

Anschlussklemmen 3 x 400-Volt
 Kabelquerschnitt je nach Anschlussleistung!

Anschlussklemmen 230V-Volt
 Kabelquerschnitt 1,5 mm²

Anschlussklemmen 10, 24 Volt, BUS
 oder ohmsche Widerstand
 Fühlerkabel max. 10m
 BUS-Leitung max. 300m abgeschirmt
 Kabelquerschnitt 0,75 mm²

Vorlauftemperatur in °C

Heizkurven

Außentemperatur in °C

Achtung!

Diese Skizze enthält nicht die zur fachgerechten Montage notwendigen Absperr- und Sicherheitsorgane (Einschlägige Normen und Richtlinien sind zu beachten).
 Kontaktbelastung der Ausgangsrelais max. 2 Ampere Ohmsche Last, Mindestquerschnitt der Leitungen bei: Anschlussleistung 230 Volt = 1,5 mm², Fühler- Fernbedienungs- und Kleinspannungsleitungen = 0,75 mm²
 Bitte beachten Sie die Geräte- Installationsanleitungen. Die örtlichen Vorschriften zur fachgerechten Elektroinstallation sind zu beachten. Die Ausführungsverantwortung liegt beim Unternehmer.

	Datum	22.05.2015
	Gezeichnet	R. Brem Vaillant GmbH
	Geprüft	R. Brem
Änderung	Datum	Visum
		Auftrag Nr.

VC/NVCW ecoTEC plus 146-266 /5-5

Regelung VRC-700_Hydr.W._gl.Kr.

Blatt von Schemaseiten	1 VON 4
Schema Nummer	003_D
Index	-



Vaillant GmbH

CH- 8953 Dietikon

www.vaillant.ch

Tel. 044 / 744 29 19
info@vaillant.ch



Vaillant GmbH

CH- 1752 Villars-sur-Glâne

Tel. 026 / 409 72 10
romandie@vaillant.ch

Legende

Text	Pfad	Text	Pfad

	Datum	Datum	Datum
		Gezeichnet	
		Geprüft	
Änderung	Datum	Visum	Auftrag Nr.

Fortsetzung von Seite 1

Blatt von Schemaseiten	
2 VON 4	
Schema Nummer	Index
003_D	-

Interne Heizungspumpe !

Nennwassermenge bei (delta T = 20 K)

- VC 146/5-5 p (510 l/h bei 250 mbar, int. Exp.- gefäss 10 L ?!) Abgasstutzen LAS 60/100 Ø
- VC/VCW 206/5-5 p (770 l/h bei 250 mbar, int. Exp.- gefäss 10 L ?!) Abgasstutzen LAS 60/100 Ø
- VC/VCW 266/5-5 p (1030 l/h bei 250 mbar, int. Exp.- gefäss 10 L ?!) Abgasstutzen LAS 60/100 Ø



