

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 19-006-4 SVGW/VKF

Antragsteller: Vaillant GmbH, CH-8953 Dietikon
Hersteller: Vaillant GmbH, DE-42859 Remscheid
Vertreter / Vertreiber: Vaillant GmbH, CH-8953 Dietikon

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas, auf den Bericht Nr. **19-006-4** sowie auf die Brandschutzvorschriften VKF zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Heizapparate für Zentral-Heizungen, kondensierende Stand-Geräte

Bezeichnung: Stand-Brennwertheizkessel ecoVIT VKK CH ...6/5

Typen: VKK CH 186/5 (H-CH), VKK CH 256/5 (H-CH)
VKK CH 356/5 (H-CH), VKK CH 486/5 (H-CH)

Zertifizierungsgrundlage: (CH) 930.116, (EU) 2016/426
EN 15502-1+A1 (2015), EN 15502-2-1+A1 (2016)
VKF-Brandschutzrichtlinie, Wärmetechnische Anlagen (2015)

Gaskategorie: II2H3P

Installationsart: B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93

Gültigkeit: bis zum **29.02.2024**

Bestimmungen:

- Das Zertifikat gilt aufgrund der Vereinbarung SVGW/VKF vom 1.2.1999 gleichzeitig als **Anerkennungsausweis für den Brandschutz**.
- Weitere Bestimmungen siehe unter Auflagen im SVGW-Bericht, Nr. 19-006-4 (04/19).

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 4.3).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 03.04.2019